



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Notified Body, Certification Body, Inspection Body
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 044036

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušebního postupu:

DIN 51130 Prüfung von Bodenbelägen – Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr, Begehungsverfahren – Schiefe Ebene.
Zkoušení podlahovin – Stanovení kluzných vlastností. Pracovní prostory a plochy s nebezpečím uklouznutí, postup chůze – šikmá rovina.

Výrobku: Podlahovina Fatraclick

Výrobce: Fatra, a. s., tř. T. Bati č. p. 1541, 763 61 Napajedla, Česká republika

Zakázka: Z 030100383

Zjištěné hodnoty:

DIN 51130	
18,4°	skup. R10

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–044019.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. prosince 2012**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 17. prosince 2010



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0300 - Plzeň,
☎: 377 243 331, ☎: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158,
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100

Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika
✉ e-mail: trinner@tzus.cz, www.tzus.cz
IČ: 000 15679 DIČ: CZ-00015679